廃棄物処理施設の生活環境測定

◆改質固化処理プラント（東京都江東区新砂３－１１－７）

水質汚濁防止の取り組み

＜下水道放流水＞

測定項目	単位	規制値	維持管理基準	測定値		測定頻度
				最大値	平均値	
pH		5～9	5～9	7.8	6.1	年12回
BOD	mg/l	600	300	110	41.9	年12回
SS	mg/l	600	300	67	18.3	年12回
n-Hex（動植物性）	mg/l	30	30	1.2	1未満	年12回

騒音防止の取り組み

＜敷地境界＞

測定項目	単位	規制値※1	維持管理基準	測定値※2			測定頻度
				最大値	最小値	平均値	
18:00～22:00	dB		75	46	44	45.0	年１回
23:00～5:00	dB		70	47	41	44.0	年１回
6:00～17:00	dB		75	68	48	58.0	年１回

※1…当該施設は工業専用地域にあり、規制対象除外区域にある為、規制適用を受けません。（昭和42年都告示156号、157号）
※2…90%レンジ上端値

振動防止の取り組み

＜敷地境界＞

測定項目	単位	規制値※1	維持管理基準	測定値※2			測定頻度
				最大値	最小値	平均値	
18:00～19:00	dB		65	30	<30	－	年１回
20:00～5:00	dB		60	34	<30	－	年１回
6:00～17:00	dB		65	41	32	36.5	年１回

※1…当該施設は工業専用地域にあり、規制対象除外区域にある為、規制適用を受けません。（昭和42年都告示239号、240号）
※2…80%レンジ上端値

悪臭防止の取り組み

測定対象	測定項目	単位	規制値※4	維持管理基準	測定値（最大値）	測定頻度
敷地境界（風上）	臭気指数	―	13	13	10未満	年１回
敷地境界（風下）	臭気指数	―	13	13	10未満	年1回
脱臭設備	臭気指数	―	30	30	16	年１回

※4…当該施設は条例区域の第三種区域の適用を受けます

株式会社 京葉興業　〒133－0061 東京都江戸川区篠崎町一丁目２番６号 Tel.03－3678－0111 Fax.03－3678－9140
Copyright © KEIYO KOGYO Co.LTD.All rights reserved.